



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΛΑΜΙΑ, 30 Νοεμβρίου 2016

Αριθ. Πρωτ. : 3321

Ταχ. Δ/ση : Κ.Καραμανλή (πλησίον ΔΕΥΑΛ)  
Ταχ. Κώδικας : 35100  
Πληροφορίες : Λιάσκος Θ. – Κολοκύθας Ν.  
Τηλέφωνο : 2231023333  
Fax : 2231067865  
E-mail : lamia@ekab.gr

**ΠΡΟΣ : Κάθε ενδιαφερόμενο**

**2<sup>η</sup> ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ Α.Δ. Δ39/21-11-16**  
**(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ )**

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Παράρτημα Λαμίας), κατόπιν του υπ' αρ. Δ39/21-11-16 αιτήματος προμήθειας και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ : 6ΨΛ8ΟΡ1Π-Β0Ψ για Α/Α 2043 (ΚΑΕ 1611) και της 1<sup>ης</sup> πρόσκλησης με ΑΔΑ : Ω1ΧΗΟΡ1Π-2ΙΤ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών ~~ή/και υπηρεσιών.~~

Αριθμός αιτήματος	Προμήθεια	Λίτρα	Τελική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών	Πιθανή Δαπάνη (με ΦΠΑ 24%)	Πληροφορίες
<b>Δ39/21-11-16</b> [ΚΑΕ 1611, CPV : 09135100-5]	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες κτηρίου ΕΚΑΒ Λαμίας	Έως 1.000lt	6-12-16 Ώρα 10.00πμ.	950,00€	ΧΑΛΕΠΛΗΣ Δ. Τηλ. : 2231044444- 2231023333 Fax : 2231067865 E-mail : lamia@ekab.gr

Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ([www.diangeia.gov.gr](http://www.diangeia.gov.gr)), στο ΚΗΜΔΗΣ ([www.promitheus.gov.gr](http://www.promitheus.gov.gr)) και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ([www.ekab.gr](http://www.ekab.gr)).

**ΟΡΟΙ :**

1. Το κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν αποδεκτές.
2. Η αναγραφόμενη ποσότητα είναι ενδεικτική (**αιτούμενη ποσότητα μικρότερη ή ίση των 1.000lt**)

3. Οι προσφορές θα αφορούν το σύνολο των ειδών που αναφέρονται
4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Στην έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος θα αναλαμβάνει ρητώς την δέσμευση ότι θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.
6. Χρόνος παράδοσης : έως 4 μέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης θα γίνει με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μέσω ΧΕΠ, μετά την παραλαβή των υλικών από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΕΚΑΒ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις
9. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32, 33 και 34 του ΠΔ. 118/07.
10. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/07.
11. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι σχετικές περί προμηθειών διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οι προσφορές αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία του ΕΚΑΒ Λαμίας (Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, πλησίον ΔΕΥΑΛ, ΛΑΜΙΑ, Τ.Κ. 35133, τηλ. 223102333/fax. 2231067865) με την ένδειξη **«Διαγωνισμός (επαναληπτικός) προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες κτηρίου ΕΚΑΒ Λαμίας, ΜΕ Α.Ε. Δ39/21-11-16»**, συμπληρώνοντας ανάλογα τις στήλες του παρακάτω πίνακα ή στέλνοντας δική σας φόρμα.

Δ/ντής ΕΚΑΒ Λαμίας

ΛΙΑΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
**Διαγωνισμός (επαναληπτικός) προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για κτήριο ΕΚΑΒ**  
**Λαμίας, ΜΕ Α.Ε. Δ39/21-11-16**

Α/Α	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Έκπτωση %	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠΑ 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για ανάγκες κτηρίου ΕΚΑΒ Λαμίας	<u>ΕΩΣ</u> 1.000lt					
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							

/ /2016

Ο προμηθευτής

(υπογραφή-σφραγίδα)

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

**1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η επιλογή Αναδόχου αφορά στην ανάδειξη Χορηγητή ο οποίος θα προμηθεύει την Κ.Υ. του ΕΚΑΒ με *πετρέλαιο θέρμανσης*, για τις ανάγκες των κτιρίων του.

**2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ**

Τα καύσιμα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προδιαγραφές :

**2.1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

Τα παραδιδόμενα καύσιμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από άλλες προσμίξεις όπως νερό ή άλλες ουσίες, ξένες ως προς τον τύπο καυσίμου.

Οι προδιαγραφές και οι μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:

## Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)
		Ελάχιστο	Μέγιστο	
Δείκτης Κετανίου		40		EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15° C	kg/m <sup>3</sup>	Να αναφέρεται		EN ISO 3675 EN ISO 12185/1996
Σημείο Ανάφλεξης	°C	55		EN 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως)	% m/m		0.30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m		0.02	EN ISO 6245
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3h,50°C)		Κλάση 3		EN ISO 2160
Νερό και υπόστημα	% v/v		0.10	ASTM D1796
Περιεκτικότητα σε θείο	%m/m		0.10	EN ISO 14596, EN ISO 8754, EN ISO 24260
Ιξώδες στους 40C	mm <sup>2</sup> /s		6	EN ISO 3104
Απόσταξη: Απόσταγμα στους 350°C	%v/v	85		Pr EN ISO 3405: 1998

## Απαιτήσεις και μέθοδοι ελέγχου

Παράμετρος	Μονάδες	Όρια		Μέθοδος έλεγχου (ISO/EN)
		Από 1 / 4 έως και 30 / 9 κάθε έτους	Από 1 /10 έως και 31 / 3 κάθε έτους	
Σημείο ροής	°C		-9	ASTM D97, ASTM D 5950 ISO 3016
Θερμοκρασία αποφράξεως	°C		-5	EN116

ψυχρού φίλτρου (CFPP)				
-----------------------	--	--	--	--

Τίτλοι των προτύπων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΤΛΟΣ
EN 116	Diesel and domestic heating fuels – Determination of cold filter plugging point.
EN ISO 2160	Petroleum products – Corrosiveness to copper – Copper strip test.
EN ISO 3104	Petroleum products – Transparent and opaque liquids – Determination of Kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity.
EN ISO 3170	Petroleum liquids – Manual sampling
EN ISO 3171	Petroleum liquids – Automatic pipeline sampling
PrEN ISO 3405:1998 (ISO/DIS 3405:1998)	Petroleum products – Determination of distillation characteristics
EN ISO 3675:1998	Crude petroleum and liquid petroleum products – Laboratory determination of density or relative density – Hydrometer method (ISO 3675:1998).
EN ISO 4259:1995 (ISO 4259:1993)	Petroleum products – Determination and application of precision data in relation to methods of test.
EN ISO 4264	Petroleum products – Distillate fuels – Calculation of ketane index
EN ISO 6245	Petroleum products – Determination of ash
EN ISO 10370	Petroleum products – Determination of carbon residue (micro method)
EN ISO 12185: 1996	Crude petroleum and petroleum products – Determination of density – oscillating – U- tube method
EN 22719	Petroleum products and lubricants – Determination of flash point – Pensky – Martens closed cup method
EN ISO 8754:1995	Petroleum products – Determination of sulfur content – Energy dispersive XRF method
EN ISO 14596:1998	Petroleum products – Determination of sulfur content – wavelength dispersive XRF method (ISO 14596:1998)
EN 24260:1994	Petroleum products and hydrocarbons – Determination of sulfur content – Wickbold combustion method (ISO 4260:1987)
ASTM D 97 ASTM D 5950 και ISO 3016	Determination of pour point of petroleum products
ASTM D 1796	Determination of water and sediment in fuel oils by the centrifuge method
ASTM 1500	Color determination:standard test method for ASTM color of petroleum products

Το ζητούμενο Πετρέλαιο Θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται:

- στην ΚΥΑ με Αριθμ. 467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β'/16-10-2003) : Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης.
- στην ΚΥΑ με Αριθμ. 284/2006/07 (ΦΕΚ 1736 Β/30-08-2007) : Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ και προς την Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο όπως οι παραπάνω Κ.Υ.Α. έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
- Η ποιότητα θα είναι ίδια με αυτή που ορίζουν τα Ελληνικά Διυλιστήρια, και θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις κατά περίπτωση.

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στις δεξαμενές των κτιρίων από τον προμηθευτή, κατόπιν ειδοποίησης του από την επιτροπή παραλαβής. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής καυσίμων του ΕΚΑΒ, η οποία είναι και υπεύθυνη για να ορίσει τον τρόπο παραλαβής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει ιδιόκτητο βυτιοφόρο για την μεταφορά του πετρελαίου θέρμανσης, ή να εκμισθώνει βυτιοφόρο Δημοσίας Χρήσεως.

### **3.2. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

Θα πρέπει οι παρεχόμενες υπηρεσίες των πρατηρίων του δικτύου να καλύπτουν τουλάχιστον 8ωρη καθημερινή λειτουργία.

### **3.3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ**

Το βυτιοφόρο του Χορηγητή, θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο σύστημα παράδοσης, το οποίο να διασφαλίζει την παραδοτέα ποσότητα των καυσίμων.

### **3.5. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

Τα παραστατικά τα οποία εκδίδονται κατά τον εφοδιασμό θα πρέπει να αποτελούν νόμιμα φορολογικά στοιχεία.

#### **3.5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

Αμέσως μετά την παράδοση του καυσίμου θα παραδίδεται Δελτίο Αποστολής/Τιμολόγιο, επί του οποίου κατά την λήξη της παράδοσης θα πρέπει να τυπώνεται από τον μετρητή του βυτιοφόρου η παραδοτέα ποσότητα καυσίμου.

Επί του Δελτίου Αποστολής/Τιμολογίου εκτός των άλλων, θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία :

- α. η ημερομηνία συναλλαγής
- β. την μονάδα μέτρησης
- γ. το είδος του καυσίμου
- δ. η ποσότητα του καυσίμου
- ε. η τιμή μονάδος
- στ. το τελικό καθαρό ποσό του παραστατικού
- ζ. τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

η. το ονοματεπώνυμο του οδηγού του οχήματος

θ. η υπογραφή του οδηγού

Σε περίπτωση που κατά την παράδοση ο προμηθευτής εκδίδει μόνο Δελτίο Αποστολής και εκ των υστέρων το σχετικό Τιμολόγιο, τότε θα παραλείπονται τα στοιχεία με αρ. στ και ζ.

Στο Τιμολόγιο θα πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα σχετικά Δελτία Αποστολής βάσει των οποίων έχει εκδοθεί.

#### **4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΟΡΗΓΗΤΗ**

**4.1.** Η ανάδειξη Χορηγητή θα γίνει με βάση την φθηνότερη τιμή προσφοράς σε κάθε προμήθεια καυσίμου.

**4.2.** Το κριτήριο θα είναι η Οικονομική προσφορά η οποία θα υποβληθεί με ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης, στην νομίμως διαμορφούμενη μέση τιμή χονδρικής πώλησης του Νομού, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία τιμών του Νομού, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων και όπως αυτά εμφανίζονται στην ηλεκτρονική δ/νση <http://www.fuelprices.gr> του ΥΠ.ΑΝ. οποία θα ισχύει την ημέρα κατάθεσης προσφορών του σχετικού Διαγωνισμού.

#### **5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

**5.1.** Το Ε.Κ.Α.Β. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου ποιότητας καυσίμων σε κατάλληλα πιστοποιημένα εργαστήρια, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο από τις υπηρεσίες του.