

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β.

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2132143179-2132143180**

Αθήνα, 30 /3 /15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας)	ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ –ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX
Α.Ε. 114 ΑΔΑ Ψ4Ρ6ΟΡ1Π- ΒΕΑ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 23 ΙΡ, ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΙΚ . 3 ΤΜΧ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ	14/4/2015	1000,00€	ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Καλαθάς Ιωάννης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 221 ΦΑΞ: 213 214 3 338 e-mail: antalaktika@ekab.gr

ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ (Ν. 4281/14)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Π. ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 7460355
FAX: 2107460222

ΑΘΗΝΑ 25/11/14
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

ΠΡΟΣ:
Δ/ΝΣΗ
ΟΙΚ & ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ: « ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 23 IP ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΕΤΙΚ . »

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Για την σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των τριών (3) ηλεκτρογεννητριών **βενζίνης SILEND 3000B ισχύος 1900W, 23 IP, 230 V, 50 Hz, 8.26 A** που είναι τοποθετημένες στα τρία οχήματα της ΕΤΙΚ απαιτείται η σύναψη σύμβασης ετήσιας συντήρησης από εξειδικευμένο συνεργείο.

Ο συντηρητής θα πραγματοποιεί μια ετήσια προληπτική συντήρηση και θα προβαίνει σε 1 ετήσιο έλεγχο (2 επισκέψεις μία ανά εξάμηνο).

Ο συντηρητής σε περίπτωση βλάβης ή οποιασδήποτε δυσλειτουργίας θα είναι υποχρεωμένος να προσέρχεται σε διάστημα μικρότερο των δύο ωρών για την αποκατάσταση της.

Ο συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την απρόσκοπτη, αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία τους.

Ο συντηρητής θα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει αναλυτική έκθεση για κάθε εργασία ή έλεγχο το αργότερο εντός 10 ημερών που θα αναφέρει το πόρισμα του ελέγχου τυχόν προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεων καθώς και τα οικονομικά στοιχεία αυτών.

Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο συντηρητής θα έχει την πλήρη αστική και ποινική ευθύνη της λειτουργίας τους.

Το προσωπικό του συνεργείου θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς.

Ο συντηρητής θα διαθέτει έμπειρο προσωπικό .

Ο συντηρητής θα τηρεί βιβλίο συντηρήσεων το οποίο θα ενημερώνει και θα υπογράφει.

Στο συνολικό κόστος συντήρησης θα συμπεριλαμβάνονται τα κόστη των αναλώσιμων υλικών που είναι απαραίτητα για την συντήρηση: λάδια, φίλτρα (λαδιού, βενζίνης, αέρα κλπ) καθώς επίσης και την κατασκευή δύο (2) μεταλλικών προεκτάσεων με σωλήνες σπирάλ των εξαθμίσεων μεγέθους 40 – 50 cm.

Το ΕΚΑΒ με απόφαση του μονομερώς θα μπορεί να ανανεώσει την σύμβαση για ένα ακόμη έτος ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Η πιθανή σχετική δαπάνη ανέρχεται στα 1000 Ε συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ηλεκτρογεννήτρια βενζίνης SILEND 3000B ισχύος 1900W, 23 IP, 230 V, 50 Hz, 8.26 A

Περιγραφή εργασιών:

Έλεγχος παροχής βενζίνης.

Έλεγχος ηλεκτρικού συστήματος .

Έλεγχος και ρύθμιση στροφών.

Έλεγχος συμπίεσης κινητήρα.

Έλεγχος συστήματος εκκίνησης

Ρύθμιση βαλβίδων.

Έλεγχος ακροφυσίων.

Έλεγχος χειρισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλή λειτουργία του Η/Ζ σαν εφεδρικό σύστημα παροχής ισχύος

Εργασίες.

Αντικατάσταση φίλτρου βενζίνης.

Αντικατάσταση φίλτρου αέρος.

Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού.

Αντικατάσταση λαδιού.

Καθαρισμός και πλύσιμο Καρμπυρατέρ

με κατάλληλα χημικά

Δοκιμαστική λειτουργία

Καθαρισμός λίπανση.

Ο
ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΟΥΖΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ